

# 监 理 日 志

日期：2017年 05 月 08 日

星期： 星期一

天气： 晴

气温： 14~22℃

工程名称： 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、预制舱基础砌筑检查，现场采用红砖砌筑，砂浆填充饱满，砌体表面平行度小于 2mm，基础高度 1.6 米、长度 17 米符合设计要求	
	安全情况： 现场安全巡视检查，个别施工人员未佩戴安全帽，已责令现场整改，现场施工机械运转正常，符合安全文明施工要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	预制舱基础砌筑
其它事项		
本日现场监理人员	孙攀	
记录人：孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	