

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 10 日

星期： 星期三

天气： 晴

气温： 18~31℃

工程名称： 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、预制舱基础横梁及走台混凝土浇筑旁站检查，砼规格 c30，模板清理干净内部无杂物，走台厚度 10cm，施工人员正确使用振捣器均匀振捣，现场无漏浆现象 安全情况： 现场安全巡视检查，施工人员正确使用振捣器，配带绝缘手套，吊车操作人员持证操作，现场有专人指挥。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	预制舱基础护横梁及走台混凝土浇筑
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：