

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 12 日

星期：星期五

天气：晴

气温：18~28℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、预制舱基础洒水养护，护墙防水砂浆涂抹检查，砂浆厚度 2cm，涂抹均匀表面平整。 2、1 号 2 号箱逆变基础回填检查，现场回填土分层夯实 安全情况： 现场安全巡视检查，发现监护人员未配电安全帽，已现场整改		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	1、 预制舱基础养护及护墙防水砂浆涂抹 2、 1 号 2 号箱逆变基础素土回填	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		孙攀	
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	