

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 17 日
星期： 星期三

天气： 晴
气温： 22~34℃

工程名称： 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 预制舱基础南侧护墙外红砖砌筑检查，红砖上下错缝，内外搭接，砂浆饱满，水平灰缝厚度 8mm，表面平整度及垂直度偏差小于 10mm 安全情况： 现场安全巡视检查，施工人员按要求佩戴安全帽，现场材料堆放整齐，混凝土搅拌机运转正常	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	预制舱基础南侧护墙外砖砌筑
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



预制舱基础南侧护墙外红砖
砌筑-20170517