

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 02 日

天气：晴

星期：星期五

气温：21~32℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 预制舱内高压进线及出线柜厂家安装五防锁，编码锁螺丝固定紧实，正负极接线正确，左手电极杆接正极，右手接负极，刀闸及挂锁未安装。 安全情况： 现场安全巡视检查，垃圾清理干净，现场配件堆放整齐，施工人员按规程施工，无违规现象	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	预制舱内安装五防锁
其它事项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



五防锁安装-20170602

