

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 04 日

天气：晴

星期：星期日

气温：18~28℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 预制舱内南自厂家通讯光缆连接检查，施工人员按要求正确制作水晶头，光缆型号符合设计要求，金属针脚与网线接触良好。 安全情况： 施工人员未配带安全帽，已要求整改，并要求总包现场施工负责人重视并网节点安全文明施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	预制舱通讯光纤制作连接
其它事项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



