

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 09 日

星期：星期五

天气：晴

气温：18~33℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况	质量情况： 预制舱电缆沟回填土检查，沟内垃圾清理干净，无明显积水，上下紧邻侧铺以 100mm 后砂层，回填土对电缆保护层无腐蚀性，回填土分层夯实，回埋前管口实施封堵。 安全情况： 电缆回埋进行现场旁站，现场有专人指挥，安全检查未发现明显安全隐患	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	全站电缆沟回填
其它事项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



