

监 理 日 志

日期：2017年 06月 18日

天气：晴

星期：星期日

气温：20~34℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、预制舱周围护栏安装检查，护栏高度为 1.7 米，距离箱变距离 1 米，材质为 PVC 护栏，周围明显处悬挂安全警示牌，护栏底座埋于地下，用水泥浇筑固定，安装完成后护栏稳固，符合防护要求。	
	2. 现场安全巡视，配电区整洁干净，现场无乱堆乱放现象，未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	预制舱护栏安装
其它事项		
本日现场监理人员	孙攀	
记录人：孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

