

监 理 日 志

日期：2017年 07月 01日

天气：晴

星期：星期六

气温：22~33℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 并网之后由于个别问题未与县局协调好并未发电，现场运维人员两名正常巡检，未发现其他问题	
	安全情况： 现场安全巡视，未发现安全隐患，现场交代运维人员按照运行要求进行安全巡视，对影响安全事项及时提出，特别交代对临时电源要随时关注，避免临时电源断电对预制舱造成影响。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	现场未施工，运维人员两名正常巡视
其它事项		
本日现场监理人员	孙攀	
记录人：孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	