

监 理 日 志

日期：2017年 07月 09日

天气：多云

星期：星期日

气温：24~30℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1. 对施工人员现场消缺检查，施工人员对钢制爬梯两边增加防护，防护用扁铁自上而下焊接，扁铁规格-40*4，焊接结实牢固，焊接处涂刷防锈漆 2. 整理监理资料，上传监理云	
	安全情况： 现场进行安全巡视，交代施工人员注意高温防暑，临时电源接厂区配电箱，接地良好。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	1、现场施工人员两人，对屋面钢制爬梯两边护栏增加防护
其它事项		
本日现场监理人员	孙攀	
记录人：孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

