

监 理 日 志

日期：2017 年 07 月 10 日

星期：星期日

天气：多云

气温：24~30℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1. 对施工人员现场消缺检查，施工人员对预制舱基础底部积水进行抽取，抽取积水排放在绿化区内，现场水泵正常工作。 安全情况： 现场进行安全巡视，交代施工人员注意高温防暑，临时电源接预制舱配电箱备用开关处，水泵接地良好	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	1、 现场施工人员一人，对预制舱基础底部积水进行抽取
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

