

监 理 日 志

日期：2017年 08月 01日

天气：小雨

星期：星期二

气温：24~32℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、现场巡视检查，现场无人员施工，消缺完成，现场箱逆变等主要设备运行正无异响，散热量好，现场卫生干净整洁，盘柜显示信息正常 2、整理监理资料，进行归档	
	安全情况： 现场安全巡视检查，警示牌悬挂正确，未发现安全隐患，交代运维人员注意巡视时候检查箱逆变及预制舱有无漏水现象，并注意安全用品是否过期，屋面巡视时，注意雨后防滑	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	现场运维人员一人，无人员施工
其它事项		
本日现场监理人员	孙攀	
记录人：孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

