

监 理 日 志

日期：2017 年 08 月 07 日

星期： 星期一

天气： 晴

气温： 26~35℃

工程名称： 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1. 现场安全质量巡视检查，现场无人员施工，运维人员现场按规程巡视检查，电缆接头温度正常，舱内卫生整洁干净，安全用具摆放整齐。 2. 箱逆变巡视，各显示灯显示正常，开关位置正确，散热量好，运行正常 安全情况： 现场安全巡视检查，交代巡视人员注意高温防暑，巡视检查时候需配带安全防护用品，屋面巡视时候注意钢制爬梯烫手。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	1、 现场运维人员一人，无人员施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

