

监 理 日 志

日期：2017 年 08 月 12 日

星期：星期六

天气：阵雨

气温：24~30℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1. 现场质量巡视检查，现场无人员施工，运维人员现场按规程巡视检查，箱逆变等设备运行正常，检查箱式变压器散热量好温度 60 度左右，符合要求。 2. 雨后检查预制舱，基础底部及预制舱内部密封良好未发现进水现象。 3. 业主到场查看组件冲洗取水点位置，并与厂方协调相关事宜。交代 14 号对本站组织验收。 安全情况： 现场安全巡视检查，交代巡视人员注意雨后查看箱逆变是否漏水，防治存在安全隐患。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	1、 现场运维人员一人现场巡视，无人员施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

