

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 3 日

星期: 三

天气: 阴转小雨

气温: 25°/13°C

工程名称: 江苏丰县

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场二次舱基础钢筋绑扎不到位。
现场口头警告并立即整改。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州
故道

1. 2#箱变砖基础砌砖、
2. 二次舱基础钢筋绑扎,
3. 现场施工人数 10 人

其
它
事
项

下午下雨

本日现场监理人员

李云

记录人:

李云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):