

# 监 理 日 志 ( )

天气: 晴

气温: 24°-35

日期: 2017 年 6 月 17 日

星期: 六

工程名称: 鞍山市职业教育基地5#11KV光伏发电项目.

监理单位: 江苏中电工程监理有限公司

监理单位对厂区内各分项进行了巡视、检查。在检查过程中发现  
 1. 变压器和开关站基础槽钢未刷防锈漆, 口头通知施工单位立即整改到位;  
 2. 经检查开关站已整改完毕, 11KV变压器在整改中。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	南京东送电力	1. 研楼宿舍区配件安装。 2. 开关站构造柱浇筑。 3. 11KV变压器砖墙砌筑。 4. 厂区内低压电缆沟开挖

其它事项

本日现场监理人员: 徐习华

记录人: 徐习华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李会忠