

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 22 日

星期: 12

天气: 阴

气温: 19~31

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员在现场巡视、检查,在检查过程中发现:

1. 箱台区屋面垃圾未清理。
2. 现场吊装预制块板时,未采取安全防护措施。

以上事项已口头通知施工单位立即整改,经检查吊钩已整改完毕,第1条在整改中。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南
东
东
送
电
力

1. 开闭站、变压器房屋面预制块板吊装就位安装完毕。
2. 开闭站、变压器房挂线安装。
3. 开闭站、屋面女儿墙砌块安装。
4. 丁区内电缆沟开挖。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张明

记录人:

张明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李金忠