

监 理 日 志 ()

天气: 晴

气温: 25-35

日期: 2007年7月11日

星期: 二

工程名称: 扬州市职业大学597kW分布式光伏发电项目

现场监理人员对厂内各分项工程进行了巡视检查, 在检查过程中发现, 电缆沟内电缆敷设不规范, 部分电缆未固定, 对交通安全有影响, 立即通知施工单位整改, 恢复路面平整, 现已整改完毕。

监理单位: 江苏东送电力

施工内容及进度: 宿舍区3#、4#楼垂直电缆敷设。

其它事项:

本日现场监理人员: 徐明华

记录人: 徐明华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠