

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 20 日

天气: 中雨

气温: 24° - 31°

星期: 四

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对厂区各分项工程进行了巡视检查. 在检查过程中发现 2#食堂屋面支架螺栓未拧紧. 现要求施工单位. 整体检查一遍. 并整改到位. 经检查已整改到位.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

南京东送电力

1. 宿舍区 2#食堂屋面工程
2. 宿舍区 2#宿舍楼屋面工程.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张明华

记录人:

张明华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李金忠