

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 11 日

星期: 五

天气: 阵雨

气温: 24-32

工程名称: 肇庆市职业教育基地5-97栋分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视、检查,在检查过程中发现北区1#实训楼预制块底部防水层太小,现要求施工单位立即把防水层小处更换,经检查已整改完毕。

施
工
情
况

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

南
东
东
送
电
力

1. 南区5#楼32院前电缆安装完成。
2. 南区7#楼防雷接地安装、光伏线穿管。
3. 北区3#实训楼预制块吊装就位。
4. 北区1#实训楼预制块吊装、就位安装完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈永红

记录人:

陈永红

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李金忠