

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 27 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 26℃

工程名称: 浙江绿城国际建材家居新城110kV分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助中智保施等单位整理相关资料. 3. 施工现场巡视检查.	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖南卓越	施 工 内 容 及 进 度 1. 施工现场电缆敷设. 2. 高压电缆头制作安装. 3. 8#、6#、7#箱变吊装就位. 4. 开关站设备调试. 5. 2-7#、7-8#、1-10#屋顶桁架安装.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		张敏宇
记录人: 张敏宇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):