

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 16℃

工程名称: 丽江新城国际建材家居商城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和督促施工单位整理相关资料. 3. 施工现场巡视检查. 4. 现场巡视发现屋顶上部分施工人员有抽烟因现场口头通知并整改. 5. 近期连续下雨, 发现箱变基础处进水. 通知施工单位处理.	
施 工 情 况	施工单位 湖南卓越.	施工内容及进度 1. 3-4#, 3-5# 束头安装. 2. 3-5# 长架安装.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		胡德林
记录人: 胡德林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林