

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 26 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 17°C

工程名称: 湖南金域国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助监理单位/单位整理相关资料. 3. 现场巡视检查. 4. 巡视发现/电缆沟开挖深度达不到图纸设计要求. 通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		胡德林
记录人: 胡德林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林