

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 27 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 21℃

工程名称: 丽江古城国际建材家居新城10MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和指导施工单位准备相关资料. 3. 施工现场巡视检查. 4. 现场巡视中发现, 开闭柜的一台逆变器处于待机状态, 通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	湖南卓越	材料供应不足, 现场未施工.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员	郭成宇	
记录人: 郭成宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭成宇	