

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 21 日

天气: 晴

星期: -

气温: 24℃

工程名称: 丽江古城国际建材家居市场 10000 平方米光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助中智保施单位整理相关资料. 3. 施工现场巡视检查. 4. 巡视发现发现光伏电缆沟开挖深度达不到图纸设计要求, 通知施工单位整改. 5. 巡视发现 1-10# 屋顶平台有光伏电缆堆放不整齐, 通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位 湖南卓越	施工内容及进度 材料供应不及时, 现场未施工.
其 它 事 项	1. 处理签字. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		签字
记录人: 签字		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林