

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月 24日

天气: 中雨

星期: 四

气温: 15℃

工程名称: 浙江绿城国际建材家居博览中心10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助安装消防设施, 单位准备相关资料. 3. 施工场地进行安全检查. 4. 现场巡查发现5-1#屋顶安装支架时, 部分支架未打胶, 现场立即通知并整改. 5. 现场巡查发现屋顶材料堆放不规范, 通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位 浙江 桐 卓 越	施工内容及进度 因天气原因, 现场未施工.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		胡福林
记录人: 胡福林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡福林