

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 31 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 14°C

工程名称: 丽江市城市新区建材家居新城 10000 平方米光伏示范项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和指导施工单位准备相关资料. 3. 施工过程巡视检查. 4. 现场巡视发现部分屋顶漏雨严重, 通知施工单位整改. 5. 现场巡视发现 4# 箱变间的电缆沟盖板缺失严重, 通知施工单位整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="341 1140 496 1200">施工单位</th><th data-bbox="496 1140 1331 1200">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="341 1200 496 1518"> 湖南卓建 </td><td data-bbox="496 1200 1331 1518"> 因下雨, 现场暂停施工. </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	湖南卓建	因下雨, 现场暂停施工.
施工单位	施工内容及进度				
湖南卓建	因下雨, 现场暂停施工.				
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.				
本日现场监理人员	胡德林				
记录人: 胡德林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林				