

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 26 日

天气: 晴

气温: _____

星期: _____

工程名称: 海晏光伏电站技改电发项目

监
理
工
作
情
况

A厂产箱变做承台钢筋时,没有放钢筋,要求立即制做安装到位,并要求把接地极角钢打入地下,以确保接地良好,能达到图纸的设计要求。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏广盛集团

B厂房安装组件汇流箱、箱变钢筋制安装、机械设备安装运转情况正常

其
它
事
项

施工人数 21 名。
负责人有在现场。

本日现场监理人员

闫林堂 邵勇

记录人: 邵勇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 涂彪