

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 27 日

天气: 晴

星期: _____

气温: _____

工程名称: 海盐光伏科技发电项目.

监 理 工 作 情 况	电缆桥架有二种变形的产品, 以 让施工单位停止使用. 扁钢进 场经复检, 确已达到设计要求 同意进厂. 使用部位接地网连 接. 加固飞要把头尖口放置在板 表面上.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1160 414 1238">施工单位</th><th data-bbox="414 1160 1513 1238">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="215 1238 414 1641"> 浙江广盛集团 </td><td data-bbox="414 1238 1513 1641"> 长厂房安装电缆桥架、汇流箱. CT房加固钢梁结构. 安全负责在现场. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	浙江广盛集团	长厂房安装电缆桥架、汇流箱. CT房加固钢梁结构. 安全负责在现场.
施工单位	施工内容及进度				
浙江广盛集团	长厂房安装电缆桥架、汇流箱. CT房加固钢梁结构. 安全负责在现场.				
其 它 事 项	机械设备运转正常				
本日现场监理人员	周林堂 邵勇				
记录人: 邵勇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 涂彪				