

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 30 日

天气: _____

星期: _____

气温: _____

工程名称: 海岱光伏科技发电项目.

监
理
工
作
情
况

C#厂房加固钢梁结构. 由于和另一家
租房单位同在一起施工. 因此安全作
就显得特别重要. 因此向施工单位
提示. 按规范使用临时用电. 电缆
线长超过 30 米要配备三级配电箱. 灭
火器. 29 日监理通知单以回复整改.

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

美居盛集团

B#厂房安装电缆桥架. 端头桥架.
C#厂房加固钢结构. 汇流箱.
D#厂房安装组件. 汇流箱. 逆变器.

其
它
事
项

吊车一台. 焊机三台. 手动扳手 8 台.
负责人在现场. 施工人员 2 名.
机械设施运转正常.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):