

监 理 日 志 ()

天气: 晴

气温:

日期: 2017 年 5 月 24 日

星期:

工程名称: 海陵光伏科技发电项目

监 理 工 作 情 况	本晚查时D号厂房电缆架施工现场有一名工人未戴安全帽,令其马上配戴。 由于电缆桥架进的是有涂漆层的产 品,该产品连接时,涂层起到了 隔离电流的作用,因此要整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 加固钢结构 8名工人。 安装电缆桥架 12名工人 负责在现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		<u>闫林堂</u> <u>邢勇</u>
记录人: <u>邢勇</u>		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): <u>陈彪</u>