

监 理 日 志 ()

天气: 晴

气温: _____

日期: 2017年 11月 8日

星期: _____

工程名称: 海安光伏科技有限公司发电项目

监 理 工 作 情 况	本日巡视焊接网处不符合规范要求 令马上整改. 直到整改完成方离开 机械设备运转良好未发现异常 情况.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 安装箱变基础模板. 接地网焊接. D厂房钢结构加固.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		冯林堂 邵勇
记录人: 邵勇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐南平