

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 12 日

天气: 晴

星期: _____



气温: 六

工程名称: 海岱光伏科技电发项目.

监 理 工 作 情 况	1. BT房在巡视中发现加固钢结构梁时有一个活动爬梯, 固定不牢又没人看守, 存在较大安全隐患, 马上让施工者停下施工, 把爬梯固定好之后, 又叫一个工人在下面站岗看护, 并提示警告一次, 并下发监理知单强调安全警示. 2. 支模不到, 有一块模没有加固方条, 整改完. 其它未发现异常.
----------------------------	--

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况		BT房继续加固钢结构梁. 屋面水沟开孔. C厂房组串跳线. 扁钢钻孔接地. 通讯箱基础支模. 防制箱变基础.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 