

监理日志 ()

天气:

气温:

日期: 2017年 5月 18日

星期: 二

工程名称: 山东海盐电站项目

 监
理
工
作
情
况

接地连接螺栓有松动的接触不良, 要求立即整改, 并把所有的螺栓连接都检查一遍。

无异常情况施工正常。

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

 施
工
情
况

15-电缆敷设, 8人。
 焊接环接地网, 6人。

 其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):