

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 22 日

天气: _____

星期: 二

气温: _____

工程名称: 山东海盐电站项目

监
理
工
作
情
况

要求电缆桥架终端制作接地
焊接要良好. 测试完整要达到
设计的要求电阻值.
本日施工现场正常. 未发现异
常情况.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

电缆头制作安装 2 人
接地电阻测量. 电缆桥
架终端接地制作. 4 人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林奎

记录人:

邵

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

徐广平