

监 理 日 志 ()

17年 上月 5日

天气: _____

气温: _____

1. 海城光伏电站项目

要求施工单位认真对A、B、C、D区的电气设备从组件开始详细检查一遍，做好6.50的验收工作。

特别是各型号的电缆连接头的制作和安装，是否符合标准。

施工单位	施工内容及进度
	检查光伏区组件安装情况，检查汇流箱、逆变器、安装以及接电缆情况。工人：喷箱更换牌标识。接地环区以扁钢继续焊接。
本日现场监理人员	闫林雪
记录人: 邢勇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐彪