

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 29 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 24 ~ 30

工程名称: 贵州龙马重工有限公司 5.99 MW 屋顶分布式电站

监 理 工 作 情 况	要求电缆桥架终端接地一定要良好,制作要细心,完成后要及时进行有效的测试一次,不能超过40℃ 场内垃圾要清理及时.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 管理人员在岗,施工人员 25 人. 电缆桥架安装 组件安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		师 勇
记录人: 师 勇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	