

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 8 日

天气: _____

星期: 二

气温: _____

工程名称: 山东龙马重工老厂区屋顶分布式电站

监 理 工 作 情 况	1. 各施工面巡视, 未发现安全隐患. 2. 放线: 电缆放敷时未按规范要求施工. 要求施工方现场进行整改
----------------------------	---

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江建集团	管理人员在岗. 施工人员 30 人. 汇流箱 逆变器电缆接线 光伏组件按装.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	师勇
记录人: 师勇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):