

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 05 月 20 日

星期: 二

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 阴云  
气温: 28-20℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

要求施工人员压接 CM4 接头时, 一定要压密实, 不能虚压, 以免造成用电安全事故。

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

木工马丁 3 人接光伏电缆

瓦工 4 人接光伏电缆

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

段光林 赵羽成

记录人:

段光林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

段光林

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制