

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 13 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 20~10℃

工程名称: 溧阳时代新能源一期

监
理
工
作
情
况

今日施工现场巡视:

1. 上午 3# 相变焊机接地网, 在焊机接地线跨接处时
监理人员发现用铝的铝皮包钢的焊机单面焊, 有监理人员
下发整改通知单详见监理通知单编号: 015.
2. 下午有施工单位人员云送利余桥梁, 现场口头通知
施工单位负责人, 注意安全。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏
启安

1. 焊机人员 2 名
2. 3# 相变焊机钢皮 1 包.
3. 运送材料 (利余桥梁) 4 名 吊车一辆.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李坤

记录人 李坤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建