

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月21日

天气: 晴

星期: 四

气温: 0℃~12℃

工程名称: 溧阳时代新能源一期

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视: 1. 汇流箱至4号相变电电缆敷设: 现场监理人员要求施工负责人分别安排每个过路套必须做保护电缆敷设, 并做好保护. 2. 过路管内不少于3人注意电缆弯曲敷设送入电缆过路套管. 3. 2号相变内接地焊接要求焊接间隔一定距离到规范要求.	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施工内容及进度 1. 4号相变电敷设电缆人员8名. 2. 2号相变焊接接地1名.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李七中
记录人: 李七中		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

