

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1 月 3 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 6℃~22℃

工程名称: 溧阳时代新城

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视: 1. 屋面桥架电缆清理雪、现场口头通知现场负责人 在清理积雪时一定要捆扎电缆保护、不得用铁钩清理。 清理好在做下道工序。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施工内容及进度 现场清理积雪人员3名 负责人员2名
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李中
记录人: 李中		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

