

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 18 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 5~8℃

工程名称: 海阳时代新城

监
理
工
作
情
况

今日施工现场巡视:
上午下雨暂停
下午检查电缆断料现场整改措施:
电缆断料必须留有一定的距离, 电缆头必须增设
保护措施。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江
苏
嘉
安

施工人数 5 名。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李 坤

记录人: 李 坤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建