

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 2 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 7℃~13℃

工程名称: 溧阳时代新能源

监 理 工 作 情 况	今日施工班组巡视: 1. 今天开始盖厂房桥架盖板, 和厂房外桥架盖板. 现场要求施工人员在盖桥架盖板的同时把桥架接地跨线连接上, 连接时用牙钳焊接, 固定牢固. 2. 盖厂房内高空作业时安全绳固定在牢固的部分在施工.
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏启安	1. 盖电缆桥架盖板人员 4 人 负责人员 2 名

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	李冲
记录人: 李冲	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

