

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 月 26 日

星期: 六

天气: 阴

气温: 5℃~9℃

工程名称: 溧阳时代新能源

监 理 工 作 情 况	今日施工内容巡视: 1. D-E区光伏电缆并安全插件, 现场要求施工人员在爬上爬梯时必须注意, 场房爬梯有部分螺丝松动口头通知施工负责人尽快落实整改必须拧紧牢固。 2. 冬季施工屋面玻璃一定要注意施工安全。	
施 工 情 况	施工单位 江苏名安	施工内容及进度 施工人员 5 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李 坤
记录人: 李 坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

