

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1月 8日

天气: 阴

星期: 一

气温: -4℃~4℃

工程名称: 溧阳时代新能源

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视: - 制作电缆桥架安装, 现场要求施工人员在做制作桥架过程中一定要把桥架内的毛刺清理干净并做好防腐处理, 并做牢固。 - 屋面汇流箱接地线安装, 告知施工人员早上有霜冻防止冰冻, 在冻过程接地端必须按规范做扩造, 安装附件牢固不得有松动现象, 直接线用导管保护。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	江苏启安 施工人数 4人 管理人员 1名	
本日现场监理人员		
记录人: 李坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

