

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 22 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 22~12℃

工程名称: 漳州时代新苑

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视: 1. 箱变焊接地引下线现场口头通知施工负责人焊接在清焊渣翻出处理, 引下线刷双色。 2. F-D区继续查找光伏电缆插件。 3. 现场要求施工负责人 马上雨雪天气到来把所有的箱变光伏电缆套管尽快封堵并做好防雪降温保护工作。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施工内容及进度 1. 现场施工人员 5 名, 负责人员 1 名 2. 1 人绑扎桥架电线电缆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 李坤		
记录人: 李坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

