

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 4 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 20-29℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装管道格栅板, 其中满足设计及规范要求。要求施工单位在施工作业时, 严格按照设计及规范进行施工, 保证工程质量。
2. 巡视检查高低屋面临时通道安全防护情况 (用安全密目网防护)。
3. 核对本项目一期实际组件数为 16390 块 (车棚区 594 块不做), 二期时再按此。所有由 16984 块 - 594 块 = 16390 块。实际装机容量为 $16390 \times 290W = 4.75MW$ 。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏建安
建设集团
有限公司

1. 1#车间屋面B区管道格栅板安装 (1#), 今日完成 183 条, 累计完成 607.6 米

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张传辉

记录人:

张传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):