

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 10 日

天气: 雨转晴

气温: 24-29

星期: 二

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 今天下雨, 现场无人施工 2. 整理监理资料, 并对监理工作相关内容进行完善 3. 查阅施工蓝图 4. 按甲方(业主)要求, 设备(变压器、配电箱)的防雷接地, 要求采用扁钢走桥架再引入地下, 要将保护接地与防雷接地分开, 并此事, 已告之总包单位, 并要求总包单位尽快与设计院联系, 并取得设计院的意见。	
施 工 情 况	施工单位 红苇岸建设集团有限公司	施工内容及进度 1. 雨天, 现场无人施工
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王传辉
记录人: 王传辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):