

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 7 日

天气: 晴
气温: 28-37℃

星期: 一

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装光伏组件, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 要求组件牢固后, 两端是排卡及支架伸出组件阵列边缘长度与图纸上一致, 并严禁在组件板上放置任何物品。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区用扎丝(内心中铁丝)绑扎固定PVC保护管, 要求施工单位绑扎固定时至少要用双股扎丝进行绑扎, 并严格按照设计要求进行绑扎间距的控制。 3. 现场巡视检查, 1#车间安装外搭梯架, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 同时要求施工单位在外搭梯架安装过程中要加强对工人的安全防护措施, 保障工人的安全。 4. 针对现场存在的一些问题, 并下发监理工作联系单006	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	